




Bedieningshandleiding Kantoren°Concept

- 1 Werkingsmodus
- 2 Temperatuur
- 3 Tijd en dag
- 4 Ventilatorsnelheid
- 5 Aanduiding van toetsfuncties
- 6 Toets: mode
- 7 Toets: temp. lager
- 8 Toets: temp. hoger
- 9 Toets: ventilator snelheid
- 10 Aan/uit indicator
- 11 In-/uitschakelen
- 12 Selecteren
- 13 Terug
- 14 Menu



Inschakelen en bedrijfsmodus selecteren

Druk op de in-/ uitschakel toets **11**

Het ledlampje licht op **10**

Druk op de bedrijfsmodustoets **6** om de bedrijfsmodus te selecteren. Kies koelen of verwarmen.

De geselecteerde bedrijfsmodus wordt weergegeven op het display.

Temperatuur instellen

Druk op toets **7** of **8** om de insteltemperatuur te verlagen of te verhogen.

Adviestemperatuur
In verwarmingsmodus:
van 22 °C tot 24 °C

In koelmodus:
van 24 °C tot 25 °C

Ventilatorsnelheid instellen

Druk op toets **9** om de ventilatorsnelheid te verhogen of te verlagen.

Adviesventilatorsnelheid
drie streepjes